

# ELEKTRİK TESİSATI KONTROL RAPORU

KONTROLÜ YAPILAN OKUL VEYA KURUM : Kazandereli Memiş Pehlivan Ortaokulu

KONTROLÜN YAPILDIĞI TARİH : 23./09/2022

KONTROLÜ YAPILAN İŞLER	EVET	HAYIR	AÇIKLAMA
1. Binanın elektrik tesisatı Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğine uygun olarak yapılmış mı ?	✓		
2 Çatı aralarında elektrik tesisatı mevcut mu?		✓	
3. İç tesisatı gösteren elektrik şeması camlı çerçeve içerisinde elektrik ana panosunun yanında asılı mı ?		✓	
4. Ana ve tali elektrik panolarında anahtarlı otomatik sigorta kullanılmış mı?	✓		
5. Ana ve tali elektrik panolarında kaçak akım rölesi kullanılmış mı?	✓		
5. Binaya ait elektrik planı dışında ilave elektrik tesisatı yapılmış mı ?		✓	
6 Elektrik tesisatı ve elektrikle işler bilimüm cihaz ve aletlerin özellikleri dikkate alınarak yanlarına özel bir talimat konmuş mu ?		✓	
7. Elektrik tesisatı ile ilgili özelliğini kaybetmiş kablo, anahtar, priz ve elektrik borusu mevcut mu?		✓	
8. Bir önceki kontrol da belirtilen noksanlıklar giderilmiş mi ?	✓		

Milli Eğitim Bakanlığı Binalarını Yangından Koruma Yönergesinin 53. maddesi gereğince yukarıda adı ve adresi yazılı okul/kuruma ait hizmet binalarının elektrik tesisatının kontrolüne dair iş bu rapor düzenlenerek Okul İdaresine verilmiştir.

## KONTROL YAPAN TEKNİK ELEMANIN

ADI-SOYADI : .....

ÜNVANI : .....

İMZASI : .....

**FAZİLET ELEKTRİK**  
M.Çetin PEREMECİ  
Muradiye Mah. M. Kemal Cad.  
No:3 Muratlı/TEKİRDAĞ  
Tel:0 282 361 25 05  
Muratlı V.D. C.44140899896





**KAZAN ve BACA BAKIM RAPORU**

Aşağıda bilgileri bulunan kalorifer kazanı, brülörün, duman hattı ve bacanın genel bakımları, sızdırmazlık kontrolü ve temizliği tarafımızdan yapılmıştır. Tarafımızdan yapılan baca gazı analiz değerlerine göre ideal yanma ve karışım ayarları yapılmış ayrıca doğalgaz hattı ve gaz kontrol grubunun genel kontrolü yapılmıştır. Sıcak su kazanı, kalorifer kazanı, brülör, duman hattı, baca gazı hattı, doğalgaz hattı ve gaz kontrol grubu çalışır durumda ilgili kuruma teslim edilmiştir.

İş bu rapor düzenlenerek imza altına alınmıştır. ..../09/2022

KAZAN	
Marka	Ünmek
Tip	ÜGS-3G-300
Seri No	14013010046
Üretim Tarihi	2014
Kapasite	300.000 KCAL/H

BRULÖR	
Marka	Ecostar
Tip	ECO 30 GC 2
Kapasite	100 - 450 KW
Üretim Tarihi	2014
Fab. Seri No	14.38359

BACA	
Marka	Ecostar
Tip	ECO 30
Üretim Tarihi	2014

**BAKIM VE KONTROL YAPAN**

ADI SOYADI :  
GÖREVİ/UVANI :  
İMZASI/KAŞE :  
FİRMA ADI :  
TEL :

**İSİTMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ**  
**GENEL KURUMU**  
Gözetim Mh. Çarşıbaşı Ed. Murad  
20072007441 Süleyman  
Etiler/Manpaşa V.D. 21

**TEMİZLETEN**

**Halil DOĞRU**

**Okul Müdürü**



## KALORİFER BACASI TEMİZLİK RAPORU

Kazandereli Memiş Pehlivan Ortaokulu Müdürlüğünün kalorifer bacası /soba bacası. ....09/2022 Tarihinde aşağıda isim ve imzaları bulunan kişilerce temizlenmiştir. Kalorifer bacasının kullanılmasında bir sakınca olmadığına dair iş bu rapor düzenlenerek imza altına alınmıştır. ....09/2022

### TEMİZLEYENLERİN

ADI SOYADI : .....  
GÖREVİ : .....  
İMZASI : .....  
GSM TEL : .....

**GÖKHAN ÇÖKÜTMA**  
ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ  
Gökhan Çökütma  
Yavuz Mh: Tırtırcıpaşa Cd: Muradpaşa Sk No: 17/B  
Tel: (0262) 266 22 77 Suleymanpaşa/TEKİRDAĞ  
Suleymanpaşa V.D. 210 2010 8880

TEMİZLETEN

Halil DOĞRU

Okul Müdürü